

光市民ホール使用電力量及び最大需要電力の実績値(過去3年間)

光市民ホール 業務用電力 平成30年11月～令和元年10月

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
使用電力量(kwh)	14,309	15,533	16,473	16,271	17,218	11,151	16,125	17,350	27,307	33,151	24,061	15,550	224,499
最大需要電力(kw)	116	140	161	160	164	110	209	233	282	278	251	225	

※契約電力(kw) 平成30年7月～ 306(kw) 令和元年7月 289(kw) 令和元年8月～ 282(kw)

令和元年11月～令和2年10月

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
使用電力量(kwh)	15,094	15,056	15,576	15,100	9,890	8,374	8,009	10,487	11,236	14,602	15,122	13,569	152,115
最大需要電力(kw)	133	149	189	152	77	122	25	151	91	255	253	183	

※契約電力(kw) 令和元年8月～令和2年6月 282(kw) 令和2年7月 278(kw) 令和2年8月～ 255(kw)

令和2年11月～令和3年10月

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
使用電力量(kwh)	13,045	10,942	12,056	10,439	17,161	13,217	10,696	12,949	18,009	17,176	11,447	12,250	159,387
最大需要電力(kw)	129	52	61	67	266	204	122	169	228	214	139	100	

※契約電力(kw) 令和元年8月～令和3年2月 255(kw) 令和3年3月～ 266(kw)

※令和2年度は新型コロナウイルスの影響で使用電力量が以前と比べ少量となっている

※令和3年度から空調設備(暖房)をボイラー方式から電気方式に変更しており、今後の使用電力量が従来通りの数値とならない可能性がある

光市文化センター使用電力量及び最大需要電力の実績値(過去3年間)

光市文化センター 業務用電力 平成30年11月～令和元年10月

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
使用電力量(kwh)	3,770	4,751	5,059	5,003	4,958	3,254	4,202	7,671	10,971	15,118	10,170	4,319	79,246
最大需要電力(kw)	28	29	30	29	29	25	44	60	97	101	95	60	

※契約電力(kw) 平成30年7月～令和元年6月 102(kw) 令和元年7月 97(kw) 令和元年8月～ 101(kw)

令和元年11月～令和2年10月

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
使用電力量(kwh)	3,331	4,681	4,987	5,303	3,022	2,028	1,925	4,148	7,628	16,540	9,078	3,106	65,777
最大需要電力(kw)	23	28	29	28	24	9	17	84	101	84	81	23	

※契約電力(kw) 令和元年8月～令和3年6月 101(kw)

令和2年11月～令和3年10月

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
使用電力量(kwh)	2,862	5,068	5,032	4,291	3,944	3,140	3,232	4,912	12,535	14,004	4,170	4,404	67,594
最大需要電力(kw)	20	26	26	25	23	14	42	67	82	83	65	63	

※契約電力(kw) 令和元年8月～令和3年6月 101(kw) 令和3年7月 84(kw) 令和3年8月～ 83(kw)

※令和2年度は新型コロナウイルスの影響で使用電力量が以前と比べ少量となっている